

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий БДОУ г.Омска
 «Центр развития ребенка –
 детский сад № 264»
 Ю.И. Бохан



**План выполнения предписаний
 Главного управления МЧС России по Омской области
 № 451/1 от 30.12.2022 года по адресу: Лисицкого, 5Б**

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт устранения выявленных дефектов от 27.01.2022
2	Не обеспечена первая категория надежности электроснабжения систем противопожарной защиты объекта (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматической пожарной сигнализации)	10.08.2022	Отправлено письмо застройщику ООО «Домострой»	Завхоз	Обеспечена. Письмо от застройщика ООО «Домострой» от 31.01.2022
3	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	Заключен договор с ООО «Энергоэф-фектцентр»
4	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	Акт устранения выявленных дефектов от 27.01.2022
5	Правообладателем земельного участка не	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент	Завхоз	Заключен договор с

	обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию и сооружению (фактически система противопожарной защиты объекта не обеспечивает в случае пожара разблокировку (открытие) ворот)		образования		ООО «ЭНТЕКО»
6	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт проверки АПС от 16.02.2022
7	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Отчет. ООО «Каланча» от 18.04.2022
8	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт проверки АПС от 16.02.2022