



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска  
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)  
Федеральный государственный пожарный надзор  
(наименование федерального государственного надзора)  
644082, Омская область, г. Омск ул. Профинтерна, 3 тел (3812) 55-04-66,  
e-mail: [tond\\_kao@55mchs.gov.ru](mailto:tond_kao@55mchs.gov.ru)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**от «30» декабря 2021 г. № 451/1**

**Вручается:** бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 264».

**Во исполнение решения:** заместителя главного государственного инспектора Омской области по пожарному надзору Скворцова Д.А., о проведении плановой выездной проверки № 451 от «01» декабря 2021 года в период с 21 по 30 декабря 2021, государственным инспектором Омской области по пожарному надзору Филковым Дмитрием Владимировичем, государственным инспектором Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Зуевым Александром Валерьевичем, государственным инспектором Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Дереча Екатериной Валерьевной.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

**проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты, расположенного по адресу:** 644073, Омская область, г. Омск ул. Лисицкого, 5 «Б», правообладателем которого является бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 264».

**в ходе, которого (ой) присутствовал представитель контролируемого лица:** заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 264» Бохан Юлия Ивановна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной	ст.4, ч.1 ст.6, ч.10 ст.83, ч.11 ст.84, ч.2 ст.91, ч.4 ст.103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.08.2022	



	сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций			
2	Не обеспечена первая категория надежности электроснабжения систем противопожарной защиты объекта (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматической пожарной сигнализации)	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 6.13130.2021	10.08.2022	
3	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013	10.08.2022	
4	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСФЗ)	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 СП 6.13130.2021	10.08.2022	
5	Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданию и сооружению (фактически система противопожарной защиты объекта не обеспечивает в случае пожара разблокировку (открывание) ворот)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.08.2022	
6	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009	10.08.2022	
7	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 «б» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.08.2022	
8	Проступи ступеней наружных открытых лестниц не	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от	10.08.2022	



	предусмотрены сплошными (фактически проступи ступеней изготовлены из просечно-вытяжного листа)	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска по пожарному надзору

Зуев А.В.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил: индивидуальный предприниматель

Бохан Ю.И.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

«30» декабря 2021

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

