



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий БДОУ г.Омска  
«Центр развития ребенка –  
детский сад № 264»  
Ю.И. Бохан

**План выполнения предписаний  
Главного управления МЧС России по Омской области  
№ 447/1 от 23.12.2022 года здание Бережного, дом 7.**

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	Ширину второго эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки (группа № 12), помещения №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу, выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
2	Ширину эвакуационного выхода в свету групповой ячейки (группа № 12), из помещения № 47 в помещение № 51, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
3	Ширину эвакуационного выхода в свету из помещений спортивного зала, помещения №№ 32,33,34,35,36,37, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в лестничную клетку выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
4	В месте перепада высот пола (выступающие инженерные системы(трубы отопления) групповой ячейки №3 из помещения № 26 в помещение № 27, выполнить пандус с уклоном 1:6	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
5	Ширину эвакуационного выхода в свету из (тамбура эвакуационного выхода) помещения № 11, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу, выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
6	Ширину эвакуационного	10.08.2022	Служебное	Завхоз	

	выхода в свету из (групповой ячейки № 3) помещение № 13,15,17 согласно технического паспорта 1-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра		письмо в Департамент образования		
7	Групповую ячейку № 6(помещения №№ 45,47,48,49), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом.	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
8	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 6) помещение № 49 в лестничную клетку № 50 согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
9	Групповую ячейку № 7 (помещения №№ 15,16,51,52,53,54), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
10	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 7) помещение № 49 в лестничную клетку № 50 согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
11	Ширину 2-го эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 5) помещение № 1,2,3,4,5,6,7,8 в групповую ячейку № 6 (помещение № 51) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
12	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 5) помещение № 8 в лестничную клетку (помещение № 9) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
13	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 4) помещение № 14 в лестничную клетку (помещение № 9) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	

14	Групповую ячейку № 4 (помещения №№ 10,11,1,13,14), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
15	Групповую ячейку № 10 (помещения №№ 19,20,21,22), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
16	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 10) помещение № 22 в лестничную клетку (помещение № 23) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
17	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 11) помещение №№24,25,17,40,41,42,43 в групповую ячейку № 8 (помещение № 37) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
18	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 11) помещение № 24 в лестничную клетку (помещение № 23) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
19	Групповую ячейку № 8 (помещения №№ 26,27,28,30,37,38,39), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ.	
20	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 8) помещение № 37 в лестничную клетку (помещение № 36) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	
21	Групповую ячейку № 9 (помещения №№ 31,32,33,34,35), согласно	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент	Завхоз	

	технического паспорта 2-го этажа здания, обеспечить вторым эвакуационным выходом		образования		
22	Ширину эвакуационного выхода в свету из (групповой ячейки № 9) помещение № 35 в лестничную клетку (помещение № 36) согласно технического паспорта 2-го этажа здания выполнить не менее 1,2 метра	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	
23	В здании детского сада предусмотреть (выполнить) аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации	10.08.2022	Службное письмо в Департамент образования	Завхоз	

